

ESEMPIO

- 0

MODULO C

RISCHIO	peso	punteggio massimo attribuibile	STATO POST OPERAM DI PROGETTO	punteggio attribuito	IGLOS
1 CADUTA DI ELEMENTI DALL'ALTO	10	24		24	10,00
1a esterni: intonaci di oggetti e facciate, cornicioni, ecc.	6	6	A - Nessun intervento necessario	6	
1b esterni: tegolame e canali di gronda	6	6	A - Nessun intervento necessario	6	
1c interni: intonaci in soffitti e/o controsoffitti	6	6	A - Nessun intervento necessario	6	
1d altri elementi (corpi illuminanti, serramenti, ecc.)	6	6	A - Nessun intervento necessario	6	
2 INCENDIO ED EMERGENZA	30	34		34	30,00
2a percorsi di esodo (comprese scale)	10	10	A - Con lunghezza e larghezza conformi alla norma	10	
2b compartimentazione per le attività soggette	8	8	A - Adequate porte e strutture REI dei compartimenti	8	
2c sistemi di rilevazione incendio	6	6	A - Impianto non richiesto o conforme alla norma UNI 9795/2005	6	
2d impianti di estinzione	6	6	A - Impianto conforme alla norma UNI 10779 e 9490	6	
2e segnaletica di sicurezza	4	4	A - Sufficiente e conforme e correttamente installata	4	
3 ELETTRICO E FOLGORAZIONE	23	28		28	23,00
3a quadri elettrici	6	6	A - Conformi o adeguabili con semplice app.ra di protezione	6	
3b impianto di terra e protezione scariche atmosferiche	6	6	A - Impianto di terra e parafulmini conforme alle norme CEI	6	
3c linee di distribuzione	6	6	A - Cavidotti scatole e conduttori conformi al D.M.Svil Ec. n 37/08	6	
3d prese ed interruttori	6	6	A - Prese e interruttori conformi al D.M.Svil Ec. n 37/08	6	
3e illuminazione artificiale	4	4	A - Conforme per caratteristiche elettriche e illuminotecniche	4	
4 RISCHI DIVERSI	20	94		94	20,00
4a microclima	6	6	A - Condizioni di benessere per tutti gli utenti	6	
4b illuminazione naturale	3	3	A - Condizioni di benessere per tutti gli utenti	3	
4c rumore (D.Lgs. 10 aprile 2006 n.195)	3	3	A - Nessun utente è esposto oltre i limiti	3	
4d altezza parapetti finestre e corrimano scale	20	20	A - A norma sia parapetti finestre che corrimano scale	20	
4e pavimenti interni sconnessi o sdruciolevoli	6	6	A - Nessuna carenza	6	
4f vetrate	6	6	A - Vetrate di sicurezza sul 100% del totale	6	
4g componenti contenenti fibre di amianto	30	30	A - Assenti	30	
4h rischi chimici, biologici o meccanici nei laboratori	10	10	A - Laboratori non presenti o adeguati alle specifiche norme	10	
4i rischi chimici, biologici o meccanici nella cucina	10	10	A - Cucina non presente o adeguata alle specifiche norme	10	
5 BARRIERE ARCHITETTONICHE	15	28		28	15,00
5a percorsi e pavimentazioni esterne	4	4	A - Conformi	4	
5b superamento dislivelli e accesso dall'esterno	6	6	A - Conforme sia la rampa che bussola ingresso	6	
5c apparecchiature per sollevamento idonee per disabili	6	6	A - Non necessarie o presenti e adeguate alle norme	6	
5d servizi igienici specifici per disabili	6	6	A - Presenti e conformi	6	
5e percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra)	6	6	A - Conformi sia le porte che gli spazi di manovra	6	
6 CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE	2	12		12	2,00
6a cert. idoneità statica o collaudo statico	1	1	Presente	1	
6b cert. di usabilità o agibilità	1	1	Presente	1	
6c cert. prevenzione incendi o dich.inizio attività ai fini p.i.	1	1	Presente e aggiornato/a	1	
6d dich. conformità imp. elettrici	1	1	Presente e aggiornato/a	1	
6e dich. conformità apparecchiature antincendio	1	1	Presente e aggiornato/a	1	
6f dich. conformità impianto del gas	1	1	Presente e aggiornato/a	1	
6g dich. conformità impianti elevatori	1	1	Presente e aggiornato/a	1	
6h denuncia impianto di terra	1	1	Presente	1	
6i verifica biennale impianto di terra	1	1	Presente e aggiornato/a	1	
6l cert. omologazione Ispeel centrale termica	1	1	Presente	1	
6m verifica imp. protezione scariche atmosferiche	1	1	Presente e aggiornato/a	1	
6n documento di valutazione rischi	1	1	Presente e aggiornato/a	1	
	100			TOT.	100,00

FIRMATO: IL PROGETTISTA DELL'INTERVENTO

FIRMATO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lasciare libero

CADUTA DI ELEMENTI DALL'ALTO		Punteggio
esterni. intonaci di aggetti e facciate, cornicioni, ecc.		
A - Nessun intervento necessario		6
B - Intervento per estensione fino al 10% del totale		4
C - Intervento per estensione oltre il 10% e fino al 20% del totale		2
D - Intervento per estensione oltre il 20% del totale		0
esterni: tegolame e canali di gronda		
A - Nessun intervento necessario		6
B - Intervento per estensione fino al 10% del totale		4
C - Intervento per estensione oltre il 10% e fino al 20% del totale		2
D - Intervento per estensione oltre il 20% del totale		0
interni: intonaci in soffitti e/o controsoffitti		
A - Nessun intervento necessario		6
B - Intervento per estensione fino al 10% del totale		4
C - Intervento per estensione oltre il 10% e fino al 20% del totale		2
D - Intervento per estensione oltre il 20% del totale		0
altri elementi (corpi illuminanti, serramenti, ecc.)		
A - Nessun intervento necessario		6
B - Intervento per estensione fino al 10% del totale		4
C - Intervento per estensione oltre il 10% e fino al 20% del totale		2
D - Intervento per estensione oltre il 20% del totale		0

INCENDIO ED EMERGENZA		Punteggio
percorsi di esodo (comprese scale)		
A - Con lunghezza e larghezza conformi alla norma		10
B - Con lunghezza superiore a quella massima prescritta		4
C - Con larghezza inferiore a quella minima prescritta		4
D - Percorsi non a norma		0
compartmentazione per le attività soggette		
A - Adeguate porte e strutture REI dei compartimenti.		8
B - Struttura REI adeguate e porte REI da sostituire/aggiungere		4
C - Porte REI adeguate con strutture non adeguate		2
D - Assenza totale di caratteristiche REI adeguate		0
sistemi di rilevazione incendio		
A - Impianto non richiesto o conforme alla norma UNI 9795/2005.		6
B - Richiesto, presente ma non conforme alla norma UNI 9797/2005		3
C - Richiesto ma non presente		0
impianti di estinzione		
A - Impianto conforme alla norma UNI 10779 e 9490.		6
B - Impianto non conforme alle UNI 10779 e/o 9490		2
C - Non presente		0
segnaletica di sicurezza		
A - Sufficiente e conforme e correttamente installata		4
B - Non sufficiente per tutti i percorsi di esodo		2
C - Segnaletica inesistente		0

ELETTRICO E FOLGORAZIONE		Punteggio
quadri elettrici		
A - Conformi o adeguabili con semplice app.ra di protezione		6
B - Q. generale conforme e q. di zona difformi da sostituire		3
C - Q. generale e q. di zona non conformi, da sostituire		0
impianto di terra e protezione scariche atmosferiche		
A - Impianto di terra e parafulmini conforme alle norme CEI		6
B - Impianto di terra conforme e parafulmini non conforme		3
C - Impianti di terra e parafulmini non conformi globalmente		0
linee di distribuzione		
A - Cavidotti scatole e conduttori conformi al D.M.Svil.Ec. n.37/08.		6
B - Cavidotti e scatole conformi con conduttori non conformi.		3
C - Intera distribuzione non conforme al D.M.Svil.Ec. n.37/08.		0
prese ed interruttori		
A - Prese e interruttori conformi al D.M.Svil.Ec. n.37/08.		6
B - Prese e interruttori conformi per oltre il 50% dell'edificio.		3
C - Prese e interruttori conformi per meno del 50% dell'edificio.		0
illuminazione artificiale		
A - Conforme per caratteristiche elettriche e illuminotecniche		4
B - Conforme solo illuminazione di sicurezza		2
C - Illuminazione normale e di sicurezza non conforme		0

RISCHI DIVERSI	Punteggio
microclima	
A - Condizioni di benessere per tutti gli utenti	6
B - Condizioni non di benessere per num. utenti fino al 20% del totale	4
C - Condizioni non di benessere per oltre il 20% e fino al 40% degli utenti	2
D - Condizioni non di benessere per oltre il 40% degli utenti	0
illuminazione naturale	
A - Condizioni di benessere per tutti gli utenti	3
B - Condizioni non di benessere per num. utenti fino al 20% del totale	2
C - Condizioni non di benessere per oltre il 20% e fino al 40% degli utenti	1
D - Condizioni non di benessere per oltre il 40% degli utenti	0
rumore (D.Lgs. 10 aprile 2006 n.195)	
A - Nessun utente è esposto oltre i limiti	3
B - Fino al 10% degli utenti è esposto oltre i limiti	2
C - Utenti esposti oltre i limiti oltre il 20% e fino al 40% del totale	1
D - Utenti esposti oltre i limiti oltre il 40% del totale	0
altezza parapetti finestre e corrimano scale	
A - A norma sia parapetti finestre che corrimano scale	20
B - A norma i parapetti finestre ma non i corrimano scale	5
C - A norma i corrimano scale ma non i parapetti finestre	5
D - Non a a norma né i parapetti finestre né i corrimano scale	0
pavimenti interni sconnessi o sdruciolevoli	
A - Nessuna carenza	6
B - Carenze per zone fino al 5% della superficie complessiva	4
C - Carenze per zone oltre il 5% e fino al 10% della superficie complessiva	2
D - Carenze per zone oltre il 10% della superficie complessiva	0
vetrature	
A - Vetrature di sicurezza sul 100% del totale	6
B - Vetrature non di sicurezza fino al 20% del totale	4
C - Vetrature non di sicurezza oltre il 20% e fino al 40% del totale	2
D - Vetrature non di sicurezza oltre il 40% del totale	0
componenti contenenti fibre di amianto	
A - Assenti	30
B - Presenti ma con emissione entro i limiti	18
C - Localizzate (canne fumarie, cassoni,...) con emissione oltre i limiti	4
D - Diffuse (pannellature) con emissione oltre i limiti	0
rischi chimici, biologici o meccanici nei laboratori	
A - Laboratori non presenti o adeguati alle specifiche norme	10
B - Laboratori presenti ma non adeguati alle specifiche norme	0
rischi chimici, biologici o meccanici nella cucina	
A - Cucina non presente o adeguata alle specifiche norme	10
B - Cucina presente ma non adeguata alle specifiche norme	0

BARRIERE ARCHITETTONICHE	Punteggio
percorsi e pavimentazioni esterne	
A - Conformi	4
B - Non conformi	0
superamento dislivelli e accesso dall'esterno	
A - Conforme sia la rampa che bussola ingresso	6
B - Conforme solo la rampa	4
C - Conforme solo la bussola	2
D - Rampa e bussola non conformi	0
apparecchiature per sollevamento idonee per disabili	
A - Non necessarie o presenti e adeguate alle norme	6
B - Presenti e conformi alla lettera c) art. 8.01.12 del DM n.236/89	4
C - Presenti e conformi al DPR n.162/99	2
D - Necessarie, ma assenti o da sostituire	0
servizi igienici specifici per disabili	
A - Presenti e conformi	6
B - Presenti di dimensioni adeguate ma con sanitari non conformi	3
C - Assenza di servizi igienici per disabili o non conformi	0
percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra)	
A - Conformi sia le porte che gli spazi di manovra	6
B - Conformi solo le porte	4
C - Conformi solo gli spazi di manovra	2
D - Non conformi né le porte né gli spazi di manovra	0