

## SETTORE ECONOMICO

LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA

## ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Realizzazione di prodotti in metallo per strutture  
Realizzazione di colonne e travi reticolari di base  
per la costruzione di opifici e magazzini per  
l'industria

## PROGETTO

Acquisto e installazione di parapetti permanenti sulla copertura dell'opificio e di scale fisse verticali per l'accesso

### OPERAZIONI SU CUI INCIDE IL PROGETTO

Accesso dei lavoratori in quota e spostamento in sicurezza in prossimità dei bordi della copertura dell'opificio per le attività manutentive sugli impianti di aspirazione delle isole di saldatura installati sulla copertura stessa

### RISCHIO DA ELIMINARE O RIDURRE

Caduta dall'alto sia durante l'accesso in quota che durante lo spostamento in copertura

### MIGLIORAMENTO PREVISTO

L'acquisto e la installazione dei prodotti indicati permettono ai lavoratori delle ditte di manutenzione di muoversi in sicurezza in vicinanza degli aspiratori ubicati ai bordi della copertura e di minimizzare i rischi di caduta nelle operazioni anche complesse di sostituzione dei filtri

## CRITICITÀ TECNICHE RICONTRATE

- vista la pendenza, seppur lieve, delle falde di copertura, è necessario che nella documentazione sia presente il riferimento alla classe dei parapetti scelti (A o B e statici/dinamici)
- i preventivi sono a corpo e non distinguono le spese di acquisto da quelle di installazione sia dei parapetti che della scala
- non risulta dichiarata la rispondenza della scala di accesso alla norma UNI 11962 né la classe scelta per essa (con gabbia di sicurezza o con dispositivo anticaduta guidato)

## CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI RICHIESTI

Inviare:

- perizia integrativa contenente l'indicazione della classe scelta per i parapetti e per la scala
- nuovo preventivo con evidenza delle spese per acquisto e installazione
- dichiarazione del fabbricante in merito al rispetto dei requisiti della norma UNI 11962:2024 per la scala verticale

## ESITO DELLA VALUTAZIONE TECNICA

Positiva dopo l'invio della documentazione integrativa richiesta



Negativa in assenza della documentazione integrativa richiesta

