

## SETTORE ECONOMICO

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALI EDILI

## ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Acquisto e vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti per il settore costruzioni e per impiantistica elettrica e idraulica

Stoccaggio in silos di prodotti premiscelati e baie di carico per inerti

## PROGETTO

Acquisto e installazione di ancoraggi permanenti sulla copertura del magazzino e di scale fisse verticali per l'accesso

### OPERAZIONI SU CUI INCIDE IL PROGETTO

Accesso dei lavoratori in quota e spostamento in copertura per le attività di manutenzione degli impianti fotovoltaici installati

### RISCHIO DA ELIMINARE O RIDURRE

Caduta dall'alto dei lavoratori sia durante l'accesso in quota che durante lo spostamento in copertura per le attività di manutenzione

### MIGLIORAMENTO PREVISTO

Lo svolgimento di attività lavorative in copertura in trattenuta ridurrà il rischio di caduta dall'alto dei lavoratori e la sua gravità

## CRITICITÀ TECNICHE RICONTRATE

- nella documentazione non è adeguatamente rappresentato graficamente il punto di accesso con la scala e la disposizione degli ancoraggi puntuali e di quelli lineari flessibili
- non sono indicate le quote e lo sviluppo verticale della scala con gabbia di protezione

## CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI RICHIESTI

Inviare:

- planimetria della copertura con evidenza degli ancoraggi previsti e con le quote e caratteristiche dimensionali della scala a gabbia nel punto di accesso

## ESITO DELLA VALUTAZIONE TECNICA

Positiva dopo l'invio della documentazione integrativa richiesta



Negativa in assenza della documentazione integrativa richiesta

