

RELAZIONE

OGGETTO: Sede di Bolzano – intervento risoluzione guasto impianto antincendio

In presenza di guasto sull'impianto antincendio della Sede di Bolzano e di emissione di un segnale sonoro continuo, veniva contattata in via d'urgenza la ditta SICUR SYSTEM Snc di Ora (BZ) .

La ditta interveniva prontamente sostituendo un modulo per il comando delle suonerie e il monitoraggio delle stesse.

Per il costo dell'intervento veniva preventivata la somma di € 300,00 + IVA.

Un tanto premesso, si impegna a favore di SICUR SYSTEM Snc la spesa di € 366,00.- , da imputare alla voce di bilancio U. 1.03.02.09.008 , che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.

La Responsabile Sub-Processo Approvvigionamenti
Dr.ssa Giovanna Pallua

Il Responsabile di Processo
Peter Stauder

Approva:
Il Direttore Provinciale
Dr.ssa Mira Vivarelli

Bolzano, 06.07.2018